

Checklist brandveilige jeugdlokalen

Gebruik dit overzicht om de controle van je jeugdinfrastructuur door de brandweer voor te bereiden.

1. Is het gebouw bereikbaar voor brandweervoertuigen? JA / NEE

2. Wordt er overnacht in de lokalen? JA / NEE

Indien ja: branddetectie en drukknoppenalarm verplicht

3. Worden de lokalen verhuurd? JA / NEE

Indien ja + overnachting: branddetectie in alle lokalen + drukknoppenalarm

4. Zijn er meerdere bouwlagen? JA / NEE

Indien ja: alarmering te bespreken met de deskundige brandpreventie (enkel dagbezetting) + RM

Indien ook overnachting: branddetectie in alle lokalen + drukknoppenalarm

5. Is er een tweede vluchtweg per bouwlaag? JA / NEE

Hoe uitgevoerd?:

6. Is er een zelfsluitende branddeur EI1 30 voorzien aan de keuken? JA / NEE

Vermogen toestellen groter of kleiner dan 10 kW? GROTER / KLEINER

7. Is er een friteuse aanwezig? JA / NEE

aantal liter: (1 losse friteuse van max. 4L = toegestaan onder voorwaarden)

vaste plaats + deksel? JA / NEE

blusdeken? JA / NEE

veilige uitschakeling? JA / NEE

CE keurmerk? JA / NEE

8. Zijn de evacuatiewegen goed gesignaleerd + veiligheidsverlichting? JA / NEE

9. Op welke manier worden de gebouwen verwarmd?

Gas JA / NEE

Indien ja: afsluitbaar door brandweer!

Elektriciteit	JA / NEE	
Stookolie	JA / NEE	
Hout/ kachels?	JA / NEE	= verboden!

10. Werd er recent een sensibiliseringsmoment gevolgd? JA / NEE

11. Worden er 1x per jaar evacuatieoefeningen georganiseerd? JA / NEE

12. Blusmiddelen: JA / NEE

opgehangen? JA / NEE

signalisatie? JA / NEE

13. Zijn er gasflessen aanwezig in het gebouw? JA / NEE

Indien ja: NIET in het gebouw, buiten achter metalen hekken, uit de regen en de zon!

14. Reactie bij brand van materialen:

	Vloerbekleding	Bekleding verticale wanden	Plafonds & valse plafonds
Stookplaatsen & technische ruimtes	A2FL – s2	A2 – s3, d2	A2 – s3, d0
Keukens	Bfl-s2	A2-s3,d2	A2-s3,d0
Evacuatiewegen en trappenhuizen <u>zonder</u> automatische branddetectie	Cfl-s2	C-s3,d2	C-s3,d0
Evacuatiewegen en trappenhuizen <u>met</u> automatische branddetectie	Dfl-s2	D-s3,d2	D-s3,d0

Aandacht voor:

- Plafondbekleding?
- Wandbekleding?
- Materialen als papier, stof, pvc, piepschuim...?
- PVC planchetten en piepschuim bekledingen = verboden
- Vloer-, wand- en plafondbekleding in keukens?
- Tapijten?
- Zetels?
- Vluchtige stoffen en producten beperken
- Orde in de buurt van technische installaties
- Stopcontacten

- Kabels
- Defecte lichtarmaturen
- Verplaatsbare verwarmingstoestellen met propaan of butaan zijn verboden
- Butaan- of propaanflessen mogen binnen niet gebruikt worden

15. Fuiven:

JA / NEE

Indien ja: zonaal horecareglement van toepassing

16. Onderhoud en controle van installaties - keuringsattesten:

Soort installatie	Controle bij ingebruikname	Periodieke controle	Periodiciteit
Laagspanning en veiligheidsverlichting met verliesstroomschakelaar op de installatie	EDTC	EDTC	10-jaarlijks
Laagspanning en veiligheidsverlichting zonder verliesstroomschakelaar op de installatie	EDTC	EDTC	5- jaarlijks
Veiligheidsverlichting	EDTC	BT of BP <i>logboek</i>	jaarlijks
Verwarmingsinstallaties en installaties voor de aanmaak van warm verbruikswater, gevoed door vaste of vloeibare brandstoffen + schoorstenen en rookkanalen van deze installaties	BT	BT	jaarlijks
Verwarmingsinstallaties en installaties voor de aanmaak van warm verbruikswater, gevoed door gas + schoorstenen en rookkanalen van deze installaties	EDTC of BT	EDTC of BT	2-jaarlijks
Gasdichtheidsproef	EDTC of BT	EDTC of BT	5-jaarlijks
Filters en kokers van dampkappen		BP <i>logboek</i>	jaarlijks
Alarminstallatie voor evacuatie	EDTC	EDTC of BT ----- BP <i>logboek</i>	5-jaarlijks ----- Jaarlijks
Automatische branddetectie-installatie vlgs. NORM: NBN S21 100 1&(2)	EDTC	EDTC of BT <i>logboek</i>	5-jaarlijks
Autonome rookmelders 10 jarige batterij		BP <i>logboek</i>	maandelijks
Rookluik	EDTC <i>indienststelling</i>	BP <i>logboek</i>	jaarlijks
Vluchtladder	EDTC <i>indienststelling</i>	BP <i>logboek</i>	5-jaarlijks

EDTC: Externe diensten voor technische controle op de werkplaats

BT: Bevoegd Technicus

BP: Bevoegd Persoon